

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«18» июня 2024 г., 24240061000211011170

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«26» июня 2024 г., № 2406/237-24/2544/ПВПР

(дата составления предписания)

край Красноярский, г Красноярск пр. Мира, д. 68, 83912751645, e-mail: ondkrsk@24.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Профилактический визит проведен: « 26 » июня 2024 г., учетный номер 24240061000211011170.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. край Красноярский, г Красноярск, ул Гусарова, Дом 43

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 305 "СОЗВЕЗДИЕ", адрес юридического лица: 660130, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, КРАСНОЯРСК, ГУСАРОВА УЛИЦА, ДОМ 43

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

5. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. не выполнены требования п. 4.2.21, п. 4.3.5 СП 1.1310.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" в части демонтажа крыльца (при проведении работ по устройству лестниц 3-го типа в 2018 году) на эвакуационном выходе из групповой ячейки пом. 2 ком. 76 (согласно технического паспорта с инвентарным номером 04:401:002:000524750:0001 от 30.10.2006г.) непосредственно наружу, в связи с чем, на объекте защиты нарушены требования ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

02.06.2025

2. не выполнены требования п. 4.2.21, п. 4.3.5 СП 1.1310.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" в части демонтажа крыльца (при проведении работ по устройству лестниц 3-го типа в 2018 году) на эвакуационном выходе из групповой ячейки пом. 2 ком. 26 (согласно технического паспорта с инвентарным номером 04:401:002:000524750:0001 от 30.10.2006г.) непосредственно наружу, в связи с чем, на объекте защиты нарушены требования ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:
02.06.2025

3. не выполнены требования п. 4.2.21, п. 4.3.5 СП 1.1310.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" в части демонтажа крыльца (при проведении работ по устройству лестниц 3-го типа в 2018 году) на эвакуационном выходе из групповой ячейки пом. 2 ком. 25 (согласно технического паспорта с инвентарным номером 04:401:002:000524750:0001 от 30.10.2006г.) непосредственно наружу, в связи с чем, на объекте зщиты нарушены требования ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**
Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
- Нарушенное обязательное требование:**
Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
- Срок устранения нарушения:**
02.06.2025
4. не выполнены требования п. 4.2.21, п. 4.3.5 СП 1.1310.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" в части демонтажа крыльца (при проведении работ по устройству лестниц 3-го типа в 2018 году) на эвакуационном выходе из групповой ячейки пом. 2 ком. 44 (согласно технического паспорта с инвентарным номером 04:401:002:000524750:0001 от 30.10.2006г.) непосредственно наружу, в связи с чем, на объекте зщиты нарушены требования ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**
Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
- Нарушенное обязательное требование:**
Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
- Срок устранения нарушения:**
02.06.2025
5. не выполнены требования п. 4.2.21, п. 4.3.5 СП 1.1310.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" в части демонтажа крыльца (при проведении работ по устройству лестниц 3-го типа в 2018 году) на эвакуационном выходе из групповой ячейки пом. 2 ком. 10 (согласно технического паспорта с инвентарным номером 04:401:002:000524750:0001 от 30.10.2006г.) непосредственно наружу, в связи с чем, на объекте зщиты нарушены требования ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**
Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
- Нарушенное обязательное требование:**
Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
- Срок устранения нарушения:**
02.06.2025
6. не выполнены требования п. 4.2.21, п. 4.3.5 СП 1.1310.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" в части демонтажа крыльца (при проведении работ по устройству лестниц 3-го типа в 2018 году) на эвакуационном выходе из групповой ячейки пом. 2 ком. 9 (согласно технического паспорта с инвентарным номером 04:401:002:000524750:0001 от 30.10.2006г.) непосредственно наружу, в связи с чем, на объекте зщиты нарушены требования ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**
Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
- Нарушенное обязательное требование:**
Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
- Срок устранения нарушения:**
02.06.2025

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому району г. Красноярск отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) Морозова Антонина Вадимовна

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



подпись

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому району г. Красноярск отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) Морозова Антонина Вадимовна, e-mail: ondkrsk@24.mchs.gov.ru, телефон: +73912264317

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

